



	<b>Bezeichnung der Maßnahme: M54/M350: Raitersaich - Ludersheim - Sittling - Altheim</b>	<b>AL-P53: Irsching - Zolling - Ottenhofen</b>
<b>Ausbauf orm:</b>	<b>Netzverstärkung: Neubau in beste- hender Trasse</b>	<b>Netzverstärkung: Neubau in beste- hender Trasse</b>
Konfliktisikopunkte (KP) (in Tsd.)	3.490	1.076
Rangplatz	2	1
Konfliktisikodichte (KRD) (Einstufung)	unterdurchschn.	unterdurchschn.
Rangplatz	1	1
erwartete Maßnahmenlänge (Einstufung)	mittel	kurz
Rangplatz	2	1
Klassen riegelbildender Bereiche (0-2)	1	1
Rangplatz	1	1
Summe der Rangplätze	6	4
<b>vorzugswürdig</b>		<b>x</b>

Abbildung 81: Alternativenvergleich zu Projekt P53/M54/M350 Raitersaich – Ludersheim – Sittling – Altheim

Aus dem Vergleich der Alternativen in Abbildung 81 zeigt sich ein hinreichend großer Unterschied zwischen den Maßnahmen, der es erlaubt, bereits auf dieser Planungsebene eine aus Umweltsicht vorzugswürdige Alternative zu benennen. Die umweltfachliche Prüfung hat ergeben, dass die Alternative AL-P53: Irsching – Zolling – Ottenhofen aus Umweltgesichtspunkten als vorteilhaft zu bewerten ist.